

Zwoleń, dn. 31.03.2022 r.

SHK.6010.30.2022

KOMUNIKAT 4/2022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleńniu z dn. 31.03.2022 r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w Tczowie** gmina Tczów, zaopatrujących ok. 4981 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleńniu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 23.03.2022 r. w Wodociągu Publicznym Tczów stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na obecność w próbkach przekroczeń parametrów: mętności (12; 9,3; 4,6 NTU), barwy (15), zapachu (nieakceptowalny), żelaza (2066; 1526; 1062 µg/l), manganu (190 µg/l), amonowego jonu (0,85 mg/l), ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C (>300 j.t.k)

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców i warzyw.
3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień, kąpieli.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwanie toalet.



Gmina Tczów zarządzająca wodociągiem w Tczowie została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenia obowiązują do wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zwoleńniu

Teresa Kacperczyk-Baran